






















DTS92A1011 an HR80 / HCE80 binden

1 x		5 Sekunden drücken (Symbol  erscheint unten)
1 x		gleichzeitig 2 Sekunden drücken bis „INst“ erscheint
1 x		drücken bis „COnt“ erscheint
3 x		drücken bis „CLr“ erscheint
1 x		drücken bis „--_“ erscheint
1 x		5 Sekunden drücken (Symbol  erscheint unten)
1 x		gleichzeitig 2 Sekunden drücken bis „INst“ erscheint
9 x		drücken bis „SU“ erscheint
1 x		drücken (Einstellwert blinkt)

2 x		drücken bis „SU: 2“ erscheint
1 x		drücken (Einstellwert bleibt stehen)
1 x		5 Sekunden drücken (Symbol  erscheint unten)
1 x		gleichzeitig 2 Sekunden drücken bis „INst“ erscheint
1 x		drücken bis „Cont“ erscheint
1 x		<i>Binding wird gesendet !</i>
Warten		Warten bis Binding abgeschlossen
1 X		5 Sekunden drücken zum Beenden des Installationsmenüs
1 X		2 Sekunden drücken Symbol  erlöscht (Umschaltung Frostschutzmodus in Automatikbetrieb)